


Schnitt längs




**Brandschutz Erdgeschoss**

- 3 Brandabschnitte Schulhaus
- Mensa/MZV als Versammlungsstätte
- Großzügige Ausgangsbreiten
- kontrollierte Lüftung
- 4 Treppen
- Alle mit direktem Außenzugang
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- Fachräume notwendiger Flur
- Sporthalle 1 mit direkten Ausgängen
- Alle Fachräume Ausgang ins Freie
- Notwendiger Flur als innere Erschließung
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- 2 Treppen nach oben
- Direkter Ausgang ins Freie




**Brandschutz 1. Obergeschoss**

- 3 Brandabschnitte Schulhaus
- Compartments ohne notwendigen Flur
- 2 bzw 3 Einheiten, im Compartment
- Jeweils 2 Fluchtwege pro Compartment
- 4 Treppen
- Verwaltung mit notwendiger Flurzone
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- Sporthalle 2 entfluchtung über Treppen
- Notwendiger Flur im Innern
- Galerie kein Fluchtweg



**Brandschutz 2. Obergeschoss**

- 3 Brandabschnitte Schulhaus
- Compartments ohne notwendigen Flur
- 2 bzw 3 Einheiten, im Compartment
- Jeweils 2 Fluchtwege pro Compartment
- 4 Treppen
- Naturwissenschaften mit notwendiger Flurzone
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- Umkleiden entfluchtung über Treppen
- Notwendiger Flur im Innern
- Galerie kein Fluchtweg



**Brandschutz 3. Obergeschoss**

- 3 Brandabschnitte Schulhaus
- Compartments ohne notwendigen Flur
- 2 bzw 3 Einheiten, im Compartment
- Jeweils 2 Fluchtwege pro Compartment
- 4 Treppen
- Experimentierdach über treppe 2 + 3
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- Techniktage über Dachausstiege

